

**MODULE SOUS CHARGEMENT STATIQUE A LA PLAQUE (EV2)  
NF-P 94-117-1**

**Chantier :** Plate-Forme de stockage **Date :** 15-sept.-09  
**Secteur :** M<sup>r</sup> GUENIFFEY Didier **Couche :** Forme  
**Entreprise :** EUROVIA **Matériau :** 60 cm Sol HQE MORONI

N°2		Premier cycle		Deuxième cycle	
W1 = Lect x 2	1.48	W2 = Lect x2	0.74		
EV1= 112,5 / W1	76.01	EV2= 90 / W2	121.62		
K= EV2 / EV1		1.60			

N°4		Premier cycle		Deuxième cycle	
W1 = Lect x 2	1.62	W2 = Lect x2	0.8		
EV1= 112,5 / W1	69.44	EV2= 90 / W2	112.50		
K= EV2 / EV1		1.62			

N°5		Premier cycle		Deuxième cycle	
W1 = Lect x 2	0.76	W2 = Lect x2	0.38		
EV1= 112,5 / W1	148.03	EV2= 90 / W2	236.84		
K= EV2 / EV1		1.60			

Premier cycle		Deuxième cycle	
W1 = Lect x 2		W2 = Lect x2	
EV1= 112,5 / W1		EV2= 90 / W2	
K= EV2 / EV1			

Observation:

Le Technicien :  
Jérémy TATTE